



Regenrückhaltung
 Das Niederschlagswasser der Gewerbe- und Industrieflächen ist über Regenrückhaltungen zu auffangen und getrennt in das Entwässerungssystem abzuleiten. Die angegebenen Mindestwerte sind dabei zwingend einzuhalten.
 Bei der Planung der Regenrückhaltungen sind die Merkblätter DWA-M 153 und DWA-A 117 zu berücksichtigen.

Zeichenerklärung:

BESTAND

	Graben		Blöschung
	Hauptrohrlinie/Zähne		Mischwasserkanal
	Nebenrohrlinie		Regenwasserkanal
	Höhlinienbeschriftung		Schmutzwasserkanal
	Wasserleitung		Mischwasserdruckleitung PE-HD 160x1
	FWF Fernwasserleitung DN 350 AZ		Gastleitung
	mit 6 m breiten Schutzstreifen		TELEKOM-Leitung
	Haupt- Netz-Absperrschieber		Bauelementzone, Baubeschränkungszone der Bundesstraße
	Hausanschluss-Absperrschieber mit Absperrschleibe		
	Unterflurhydrant		
	Bo- und Entlüftung		

PLANUNG

	Trinkwasserleitung PE-HD DN 150		Eingussgebiet
	Haupt- Netz-Absperrschieber		Gebäude
	Unterflurhydrant DN 150		V3 A=1,58 ha A _u =1,49 ha Q=23,26 l/s Q _u =180,25 l/s V _u =458,40 m³
	Bo- und Entlüftung		V4 A=0,64 ha A _u =0,54 ha Q=7,65 l/s Q _u =110,15 l/s V _u =190,24 m³
	Beleuchtungs-, Niederspannungs- und Telekomm.-Kabel		Regenwasserkanal
	Vorfluter RRB		Schmutzwasserkanal
			Gebäudebeschränkung
			Gebäudebeschränkung

Stand 20.12.2012

Hinweis:
 Sämtliche Angaben der erzielten Anlagen wurden aus Spartenplänen übertragen oder beruhen auf Annahmen und sind unverbindlich. Zur Maßnahme nicht geeignet und besitzen nur informativen Charakter. Die Maße können von den örtlichen Gegebenheiten abweichen. Die genaue Lage und Tiefe der unterirdisch verlegten Versorgungsleitungen sind durch Suchschichten in Horstschichtung oder andere geeignete Maßnahmen vor Beginn der Bauausführung exakt festzustellen.

Nr.	Änderung	ggf.
Verfasser:	Entscheidung, Gewerbe- und Industriegebiet in der westlichen Trieb- in Burgberheim	Projekt Nr.: P1023-2.2
Vorbereitender:	Stadt Burgberheim	Plan Nr.: P1023-2.2
Landkreis:	Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim	Beilage Nr.: 2.2

Ausführungsplanung
 Lageplan
 Ver- und Entsorgung

Multifach:	1:500	HÄRTFELDER IT GmbH 79102 Karlsruhe, Postfach 10154 Tel.: 07141/9996-0 Fax: 07141/9996-2	Bad Windsheim / Feuchtwangen Industriestrich 101 71634 Feuchtwangen
------------	-------	---	---

DFK Stand November 2012