

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Nahwärmenetz Gartenfeld-Ost Burgbernheim 

Betreiber

Erdgas Burgbernheim GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f_p] 0,63


Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO_2eq}] 118 g_{CO2}/kWh

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 22.11.2028.

ausgestellt am: 22.11.2021

Johannes Heinze

Gutachter-Nr.: FW609-188 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DEBY0345_FW309-1u7_22112021_3 